

# Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2016028



Product **Soundkiller**

Holder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 24  
NL 7418 EZ Deventer  
The Netherlands

## Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010 met belasting 23 kg/m<sup>2</sup>  
Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

**SWA-rapport**  
nnb



**Testresultaat**  
 $\Delta L_{lin} = 10 \text{ dB}$

**Testdatum**  
**2016-03-25**

### Productspecificaties

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Fabrikant/Leverancier         | Unifloor Underlay Systems |
| Productnaam                   | Soundkiller               |
| Dikte                         | 15 mm                     |
| Toepassing op                 | Betonvloer                |
| Geschikt voor type bovenvloer | Lamelparket 12-16 mm      |

**Geldig tot** **2021-03-25**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE  
STICHTING  
GELUIDSHINDER

