

# Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2016029

Product **Soundkiller**

Holder **Unifloor Underlay Systems**  
Arnsbergstraat 24  
NL 7418 EZ Deventer  
The Netherlands

**Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer**  
Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010 met belasting 23 kg/m<sup>2</sup>  
Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

**PEUTZ-rapport**  
**A3085-2E**

**PEUTZ**

**Testresultaat**  
 **$\Delta L_{lin} = 10$  dB**

**Testdatum**  
**2016-05-26**

## Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Soundkiller
Dikte	15 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Duoplank 14-18 mm

**Geldig tot** **2021-05-26**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE  
STICHTING  
GELUIDSHINDER

