

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2020003

Product **Heat-Foil**

Holder **Unifloor B.V.**

Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

SWA-rapport
A-2020-234-01



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum
2020-06-22

Productspecificaties

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Fabrikant/Leverancier | Unifloor Underlay Systems |
| Productnaam | Heat-Foil |
| Dikte | 1,2 mm |
| Toepassing op | Betonvloer |
| Geschikt voor type bovenvloer | Kliklaminaat 6-10 mm |

Geldig tot **2025-06-22**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

