

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2016040



Product **Redupax**

Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 24
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

TFI-rapport
462062-04



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 11$ dB

Testdatum
2016-11-04

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Redupax
Dikte	9 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Lamelparket 14 mm

Geldig tot **2021-11-04**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE
STICHTING
GELUIDSHINDER

