

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 201720



Product **Redfloor**

Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 24
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2:2013

TFI-rapport
470351-24



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum
2017-02-28

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Redfloor
Dikte	1,2 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	LVT click 4 - 5 mm

Geldig tot **2022-02-28**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE
STICHTING
GELUIDSHINDER

