

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2018012



Product **Marathon
Premium**

Houder **Unifloor Underlay Systems**
Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratoriummetingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens ISO 717-2

Peutz-rapport
A3533-2E-RA

PEUTZ

Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum
2018-09-07

Productspecificaties

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Fabrikant/Leverancier | Unifloor Underlay Systems |
| Productnaam | Marathon Premium |
| Dikte | 8 mm |
| Toepassing op | Betonvloer |
| Geschikt voor type bovenvloer | 3 mm PVC |

Geldig tot **2023-09-07**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE
STICHTING
GELUIDSHINDER

