

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2021024

Product **Marathon
Premium 8 mm**

Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

**KIWA-report
A 2021-481-01**



**Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB**

**Testdatum
2021-10-14**

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor B.V.
Productnaam	Marathon Premium
Dikte	8 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	PVC verlijmd / zelfklevend 2-3 mm

Geldig tot 2026-10-14

Nederlandse Stichting Geluidshinder

