

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2021026

Product **Redfloor 1 mm**

Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

KIWA-report
A 2021-356-01



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum
2021-07-15

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor B.V.
Productnaam	Redfloor
Dikte	1 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	PVC Rigid klik 4-7 mm

Geldig tot **2026-07-15**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

